

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

" 11 " 08 2025 г.

Потребитель МДОУ детский сад общеразвивающего вида №118 договор № 3/4/09313/00896 (2071)
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)
Объект МДОУ детский сад №118, бассейн, Дзержинского, 40/2
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)
по адресу: ул. Дзержинского 40/2
(фактический адрес)
Причина проверки: готовность к отопительному периоду

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	126172	элев. узел		15.06.2023	15.06.2027
2	расходомер ПРЭМ-50	353990	под. труб-д	0,190/72 м3/час	15.06.2023	15.06.2027
3	расходомер ПРЭМ-50	346435	обр. труб-д	0,190/72 м3/час	15.06.2023	15.06.2027
4	датчик температуры КТСП-Н	50077	под. труб-д	0/160 °С	15.06.2023	15.06.2027
5	датчик температуры КТСП-Н	50077	обр. труб-д	0/160 °С	15.06.2023	15.06.2027
6	водосчетчик МТН-25	98495353 ГВС	труб-д ГВС	0,140/7 м3/час	25.03.2023	25.03.2029
7	водосчетчик СВГ-15	2021170990 6	труб-д ГВС	0,030/3 м3/час	10.02.2021	10.02.2027

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.
(должность, подпись, ФИО, телефон)
Представитель Потребителя зам. зав. по АХО И.В. Рабоденко С.В.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа